



पुणे महानगरपालिका वैद्यकीय शिक्षण ट्रस्ट
भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, पुणे.
REG.NO.F54459/PUNE, DATE-13/8/2020, MAHA/461, DATE-10/7/2020
TEL- 020-29980800 E-MAIL bavmc.purchase@gmail.com



Outward No - PMCMET/ 233 /2026-27

Date 28/4 /2026

Enquiry Letter for Electrical Items

To,

M/s _____

Mob No. _____

Email id: - _____

विषय : पुणे महानगरपालिका वैद्यकीय शिक्षण ट्रस्टचे भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या मुलींचे वसतिगृह, सणस ग्राऊंड, स्वारागेट येथील विद्युत विषयक कामकाज करण्यासाठी आवश्यक विद्युत साहित्य खरेदी करणे व कामकाज पूर्ण करणेकामी दरपत्रक सादर करणेबाबत.

पुणे महानगरपालिका वैद्यकीय शिक्षण ट्रस्टचे भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या मुलींचे वसतिगृह, सणस ग्राऊंड, स्वारागेट येथील विद्युत विषयक कामकाज करण्यासाठी आवश्यक विद्युत साहित्य खरेदी करणे व कामकाज पूर्ण करणेकामी दरपत्रक धारकाकडून खालीलप्रमाणे दरपत्रक मागविणेत येत आहेत.

Sr. No.	Particular	Qty.	Unit	Unit Rate W/o GST	GST %	GST Amt.	Unit Rate With GST	Total Amount Including GST
1	Supplying and erecting regular/ standard model ceiling fan of 1400mm. sweep complete erected in position as per specification no. FG-FN/CF	8	Nos.					
2	Supplying and erecting fresh air cum exhaust fan of light duty 250 V A.C. 50 cycles 300mm. 1400 RPM rust proof body & blades, wire mesh, duly erected, complete	24	Nos.					
3	Supplying and erecting anodized aluminium corridor / passage light LED fitting (4 feet) Max. 22W with high transitivity diffuser with system lumens output of Min.2200 lumens , min. efficacy of 100 lumen/W, CRI>80, CCT upto 6000K, Beam Angle of 110 deg., Ripple0.95, operating range of 200-270V, surge	10	Nos.					

	protection of 2 kV, Life class of 50,000 Hrs. at L70B50, including driver, with end caps on provided PVC Block / wooden board with 3 years warranty.						
4	Supplying and erecting anodized aluminium corridor / passage / mirror light LED fitting (2 feet) Max. 12W with high transitivity diffuser with min. system lumens output of 1200 lumens, min. efficacy of 100 lumen/W, CRI>80, CCT upto 6000K, Beam Angle of 110 deg., Ripple0.95, operating range of 200-270V, surge protection of 2 kV, Life class of 50,000 Hrs. at L70B50, including driver with end caps on provided PVC Block / wooden board with 3 years warranty.	10	Nos.				
5	100 Amp. Isolator	2	Nos.				
6	Main Panel Cable Connector	4	Nos.				
7	Supply , installation , teststing & commissioning of 20 kva online UPS 2 Hrs backup Model No. Cyber Power HSTP3T20KE , without trolley but with rack . 64000VAH Capacity without paralleling kit for synchronizing with 1 years warranty for UPS	1	set				
8	Supplying and erecting mains with 3x4 sq.mm FRLSH copper PVC insulated wire laid in provided conduit/trunking/inside pole/Bus bars or any other places as per specification No: WG-MA/BW	35	Mtr.				
9	Supplying and erecting mains with 2x1.5 sq.mm FRLSH copper PVC insulated wire laid in provided conduit/trunking/inside pole/Bus bars or any other places as per specification No: WG-MA/BW	20	Mtr.				
10	Supplying and erecting PVC Surface modular switch box with double mounting plate for 3 module duly erected	4	Nos.				
11	Supplying and erecting shockproof 3 pin plug socket 16A with porcelain base/ flush type erected on filled polypropylene (IS:14772-2000) board or polished thick varnished double wooden block / folded or screwed board with top of either wooden/3 mm thick hylam sheet/ 4mm thick plywood pasted with 1.5 mm thick laminate with S M screws and duly connected.	4	Nos.				
12	Supplying and erecting flush, shock proof plug socket 6 pin 6A and 16A with switch 16A combined unit erected in recess in 16 gauge M.S sheet box duly painted and connected with earth terminal and leads	2	Nos.				

13	Supplying, erecting & marking SPMCB 6A to 32A, B-series with rated short - circuit breaking capacity (Icn) 10kA in provided distribution board as per specification no. SW SWR/MCB	4	Nos.					
----	--	---	------	--	--	--	--	--

अटी व शर्ती

- १) वरील तक्यातील सर्व वस्तूंचे दर दरपत्रकामध्ये सादर करणे आवश्यक असून दर हे प्रति नगामध्ये नमूद करावे.
- २) वरील वस्तूसाठीचे दरपत्रकात दर्शविण्यात आलेले दर बाजार भावापेक्षा अधिक नसावेत अन्यथा वाढीव दर ग्राह्य धरले जाणार नाहीत.
- ३) वरील वस्तूसाठीचे दरपत्रकात दर्शविण्यात आलेले दर हे सर्व करांसाहित असावेत.
- ४) पुरवठादाराच्या मूळ पत्रकावर (Original Letter head having Name, Address) वरील वस्तूंचे विवरण व दर (Inclusive all taxes) प्रिंटेड करून त्यावर पुरवठा दाराची मूळ सही व शिक्का उमटवून दरपत्रक सादर करावे.
- ५) वरील वस्तूसाठीचे दरपत्रकात दर्शविण्यात आलेले दर हे सदर वस्तु ह्या कार्यालयात पोहचविणे (For destination), वाहतूक खर्च व इतर खर्च तसेच सर्व करांसाहित असावेत. सदर वस्तु पोच करण्याचे ठिकाण हे भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालय, मुलींचे वसतिगृह, सणस ग्राऊंड, स्वारगेट, पुणे हे राहिल.
- ६) दरपत्रकात खाडाखोड करण्यात येऊ नये.
- ७) तुलनात्मक दर प्राप्त करण्यासाठी कमीत कमी तीन दरपत्रके आवश्यक राहतील. दिलेल्या विनिर्दिष्टानुसार (Specification) असलेले कमीत कमी दर स्वीकारण्यात येतील.
- ८) दरपत्रक सीलबंद लिफाफ्यात सादर करताना सोबत जोडावयाचे दस्तावेज (Documents) –
 - a) वस्तु व सेवा कर (GST) नोंदणी प्रमाणपत्र.
 - b) पॅन (PAN) कार्ड
 - c) विद्युत ठेकेदार अनुज्ञाप्ती प्रमाणपत्र
 - d) दरपत्रक मागणी पत्रातील अटी व शर्ती मान्य असल्याचे हमीपत्र.
 - e) प्रत्येक पुरवठादारास हितसंबंधाचा संघर्ष नसल्याबाबत तसेच एकल दरपत्रक देण्याबाबत हमीपत्र.
- ९) उक्त सर्व दस्तावेज वैध (Valid) तसेच सीलबंद दरपत्रक लिफाफा सादर करतेवेळी लिफाफ्यात असणे आवश्यक आहे. सर्व दस्तावेज क्रमाने दरपत्रकासोबत संलग्नित करावे.
- १०) दरपत्रकामधील सर्व वस्तू/ मालांच्या दर आधारावर LI मूल्यमापन केले जाईल, सदर पाकिटावर जावक क्रमांक PMCMET/ 233/2026 दिनांक-28/04/2026 नमूद करावा व दरपत्रके सीलबंद लिफाफ्यात या कार्यालयात पोहचतील या बेताने पाठवावे. ई-मेलद्वारे सादर केलेले दरपत्रक स्वीकारले जाणार नाहीत.
- ११) दरपत्रक सादर करण्याची शेवटची तारीख ०७/०५/२०२६ व वेळ सायंकाळी ५:०० वाजेपर्यंत आहे. नियोजित तारखेनंतर व वेळेनंतर प्राप्त झालेले दरपत्रक स्वीकारले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
- १२) दरपत्रकात सादर केलेले दर किमान १२० दिवसांसाठी वैध असले पाहिजेत.
- १३) कार्यदिश देण्यात येणाऱ्या दरपत्रकधारकाला सदर कामाचा करारनामा करणे आवश्यक असून त्यासाठी येणारा मसुदा फी तपासणी खर्च व Stamp पेपर नॉटरीचा खर्च दरपत्रक धारकाने करणे बंधनकारक आहे.

१४) अपवादात्मक परिस्थितीत उक्त कोणत्याही अटीत आवश्यकतेनुसार अंशतः बदल करणे, अथवा प्राप्त झालेले कोणतेही किंवा सर्व दरपत्रक दरपत्रक कोणतेही कारण न देता स्वीकारणे अथवा नाकारणे, तसेच कोणत्याही स्तरावर खरेदी प्रक्रिया रद्द करणे इ. अधिकार मा. अधिष्ठाता (प्र.), भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे यांनी राखून ठेवले आहेत.

प्रतिनिधि
24/4/26

डॉ. शिल्पा आ. प्रतिनिधि
अधिष्ठाता (प्र.)
भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी
वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे