कार्य का दायरा: दूरदर्शन केंद्र, चंडीगढ़ में किर्लोस्कर डीजल जेनरेटर 125 केवीए की नियमित सर्विस के लिए।

Scope of Work: FOR ROUTINE/ SCHEDULED SERVICE OF KIRLOSKAR DIESEL GENERATOR 125 KVA In r/o DOORDARSHAN KENDRA, CHANDIGARH

आपूर्ति का दायरा (सभी लागत घटकों को शामिल करने के लिए बोली मूल्य): कंसाइनी के स्थान पर किर्लोस्कर डीजल जेनरेटर 125 की सर्विस के लिए OEM अधिकृत सामान/स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग।

Scope of supply (Bid price to include all cost components): Supply, Installation, Testing, Commissioning of **OEM authorized** Goods/Spare Parts for service of **KIRLOSKAR DIESEL GENERATOR 125 KVA** at **Consignee's Location.**

1. जेनरेटर की सेवा के लिए आपूर्ति किया गया सामान/स्पेयर पार्ट्स केवल OEM या OEM अधिकृत पुनर्विक्रेता से होना चाहिए।

1. The supplied Goods/Spare Parts for Service of Generator must be from **OEM or OEM authorized Reseller** only.

2. बोली लगाने वाले को ओईएम या ओईएम अधिकृत पुनर्विक्रेता से सेवा के लिए आवश्यक सामान/स्पेयर पार्ट्स के स्पेयर पार्ट नंबर वाला दस्तावेज जमा करना होगा, जिसके बिना बोली खारिज कर दी जाएगी।

2. Bidder must submit the document containing the **Spare part no** of **Goods/Spare Parts** required for Service from **OEM or OEM authorized Reseller** only without which bid will be **rejected.**

3. तारीख और समय के संबंध में डीजी सेट की सेवा निर्धारित करने के लिए बोलीदाता को इस कार्यालय से संपर्क करना होगा।

3. Bidder must contact this office to schedule service of DG Set regarding date and time.

16/10/20

प्रदीप कुमार धीमान
Pardeep Kumar Dhiman
उपं निदेशक (अभि.) आइबी(ई)एस
Dy. Director (E), IB(E)S
दूरदर्शन केंद्र, चंडीगढ़
Doordarshan Kendra, Chandigarh

4. बोलीदाता को डीजी सेट की सर्विसिंग के लिए आवश्यक बोली दस्तावेज के साथ संलग्न स्पेयर पार्ट की सूची अवश्य देखनी चाहिए।

4. Bidder must see the spare part list attached with bid document required for servicing of DG Set.

5. बोलीदाता को कार्यालय द्वारा अपेक्षित 24 घंटे के भीतर सेवा उपरांत सहायता प्रदान करनी होगी।

5. Bidder must provide **after service support** within 24 hour required by the office.

6. सभी विवाद चंडीगढ़ (यूटी) के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।

6. All the disputes will be subject to jurisdiction of Chandigarh (UT).

7. हिंदी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण के बीच विरोधाभास की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

7. In case of conflict between Hindi version and English version English version will be valid.

16/10/14

प्रदीप कुमार धीमान
Pardeep Kumar Dhiman
उप निदेशक (अभि.) आईबी(ई)एस
Dy. Director (E), IB(E)S
दूरदर्शन केंद्र, चंडीगढ़
Doordarshan Kendra, Chandigarh

किर्लोस्कर डीजल जनरेटर 125 केवीए की नियमित सर्विस के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट की सूची.

LIST OF SPARE PART REQUIRED FOR ROUTINE/ SCHEDULED SERVICE OF KIRLOSKAR DIESEL GENERATOR 125KVA.

01 किर्लोस्कर केयर प्रीमियम जेनुइन ऑयल 20 लीटर कैन
01 Kirloskar Care Premium Genuine Oil 20 Liters Can

02 फ्यूल फिल्टर BSIII HA494 HA694
02 FUEL FILTER BSIII HA494 HA694

03 स्पिन-ऑन ल्यूब ऑयल फिल्टर
03 SPINON LUBE OIL FILTER

04प्राइमरी एयर फिल्टर एलिमेंट
04 PRIMARY AIR FILTER ELEMENT

05 किर्लोस्कर केयर जेनुइन कूलेंट प्रीमिक्स 5 लीटर कैन
05 Kirloskar Care Genuine Coolant Premix 5 Liter Can

06 फ्यूल फिल्टर एलिमेंट (प्री)तक
06 FUEL FILTER ELEMENT PRE

07 फ्यूल पाइप: फीड पंप से फिल्टर
07 FUEL PIPE: FEED PUMP TO FILTER

08 फ्यूल पाइप: फ्यूल फिल्टर से FIP तक
08 FUEL PIPE: FUEL FILTER TO FIP

09 फ्यूल पाइप: इनलेट वाटर सेपरेटर से FIP तक
09 FUEL PIPE INLET WATER SEPRATER TO FIP

प्रदीप कुमार धीमान
Pardeep Kumar Dhiman
उप निदेशक (अभि.) आईबी(ई)एस
Dy. Director (E), IB(E)S
दूरदर्शन केंद्र, चंडीगढ़
Doordarshan Kendra, Chandigarh

10 फ्यूल पाइप (रिटर्न): M12 मेल प्लग, 14 यूनियन नट, 400 mm लंबा
10 FUEL PIPE 10 RETURN: M12 MALE PLUG 14 UNION NUT: 400MM LONG

11 लीक ऑफ पाइप असेंबली: 4K1080TA
11LEAK OFF PIPE ASSLY: 4K1080TA

12 कॉपर वॉशर का सेट
12 SET OF COPPER WASHERS

13डिस्टिल्ड वाटर 1 लीटर
13 DISTILLED WATER 1LTR

14 सफाई के लिए वेस्ट (कपड़ा/सामग्री)
14 CLEANING WASTE

प्रदीप कुमार धीमान
Pardeep Kumar Dhiman
उप निदेशक (अभि.) आईबी(ई)एस
Dy. Director (E), IB(E)S
दूरदर्शन केंद्र, चंडीगढ़
Doordarshan Kendra, Chandigarh

कार्य का दायराः दूरदर्शन केंद्र, चंडीगढ़ में किर्लोस्कर डीजल जेनरेटर 62.5 केवीए की नियमित सर्विस के लिए।

Scope of Work: FOR ROUTINE/ SCHEDULED SERVICE OF KIRLOSKAR DIESEL GENERATOR 62.5 KVA In r/o DOORDARSHAN KENDRA, CHANDIGARH

आपूर्ति का दायरा (सभी लागत घटकों को शामिल करने के लिए बोली मूल्य): कंसाइली के स्थान पर किर्लोस्कर डीजल जेनरेटर 62.5 की सर्विस के लिए OEM अधिकृत सामान/स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग।

Scope of supply (Bid price to include all cost components): Supply, Installation, Testing, Commissioning of OEM authorized Goods/Spare Parts for service of KIRLOSKAR DIESEL GENERATOR 62.5 at Consignee's Location.

1. जेनरेटर की सेवा के लिए आपूर्ति किया गया सामान/स्पेयर पार्ट्स केवल OEM या OEM अधिकृत पुनर्विक्रेता से होना चाहिए। (OEM प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा)
1. The supplied Goods/Spare Parts for Service of Generator must be from OEM or OEM authorized Reseller only. (OEM certification is to be attached)

2. बोली लगाने वाले को ओईएम या ओईएम अधिकृत पुनर्विक्रेता से सेवा के लिए आवश्यक सामान स्पेयर पार्ट्स के स्पेयर पार्ट नंबर वाला दस्तावेज जमा करना होगा, जिसके बिना बोली खारिज कर दी जाएगी।
2. Bidder must submit the document containing the Spare part no of Goods/Spare Parts required for Service from OEM or OEM authorized Reseller only without which bid will be rejected.

3. तारीख और समय के संबंध में डीजी सेट की सेवा निर्धारित करने के लिए बोलीदाता को इस कार्यालय से संपर्क करना होगा।
3. Bidder must contact this office to schedule service of DG Set regarding date and time.

4. बोलीदाता को डीजी सेट की सर्विसिंग के लिए आवश्यक बोली दस्तावेज के साथ संलग्न स्पेयर पार्ट की सूची अवश्य देखनी चाहिए।

4. Bidder must see the spare part list attached with bid document required for servicing of DG Set.

5. बोलीदाता को कार्यालय द्वारा अपेक्षित 24 घंटे के भीतर सेवा उपरांत सहायता प्रदान करनी होगी।

5. Bidder must provide after service support within 24hour required by the office.

6. सभी विवाद चंडीगढ़ (यूटी) के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।

6. All the disputes will be subject to jurisdiction of Chandigarh (UT).

7. बिल का भुगतान केवल सामान और सेवाओं की गुणवत्ता की जांच और उनके संतोषजनक ढंग से काम करने के बाद ही किया जाएगा।

7. Bill payment will be release only after quality check & satisfactory working of Goods & Services.

8. हिंदी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण के बीच विरोधाभक्त, की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

8. In case of conflict between Hindi version and English version, English version will be valid.

10/11/26

जगजीत सिंह
Jagjit Singh
सहायक निदेशक(अभि.),आईबी(ई)एस
Assistant Director(E),IB(E)S
दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़
Doordarshan Kendra Chandigarh

किर्लोस्कर डीजल जनरेटर 62.5 केवीए की नियमित सर्विस के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट की सूची.

LIST OF SPARE PART REQUIRED FOR ROUTINE/ SCHEDULED SERVICE OF KIRLOSKAR DIESEL GENERATOR 62.5KVA.

1. प्रीमियम असली तेल 20 लीटर कैन	01 Nos.
1. Premium Genuine Oil 20 Liters CAN	01 Nos.
2. प्राइमरी एलिमंट	01 Nos.
2. PRIMARY ELEMENT	01 Nos.
3. सेकंडरी एलिमंट	01 Nos.
3. SECONDARY ELEMENT	01 Nos.
4. स्पिन ऑन फ़िल्टर फॉर लूब्रिकटिंगऑइल	01 Nos.
4. SPIN ON FILTER FOR LUBRICATING OIL	01 Nos.
5.वी बेल्ट (ए-47)	01 Nos.
5. V BELT (A-47) 1227 LENGTH	01 Nos.
6. बैंडेड फॉण्ड बेल्ट (2JAX51 - एलपी -1326)	01 Nos.
6. BANDED COGGED BELT (2JAX51-LP-1326)	01 Nos.
7. दरवाजे की hinge	01 Nos.
7. Door Hinge	01 Nos.
8. फ्यूल पाइप इनलेट: दोनों तरफ M14xM14 बैंजो, 900L	01 Nos.
8. FUEL PIPE INLET: M14XM14 BANJO BOTH SIDE 900L	01 Nos.
09. एयर कूल्ड इंजनों के लिए 12V DC एक्चुएटर असेंबली (गवर्नर असेंबली का घटक)	01 Nos.
09. Actuator Assembly 12V DC for Air Cooled Engines (Component of governor assembly)	01 Nos.
10. तांबे के वॉशर का सेट	01 Nos.
10. SET OF COPPER WASHERS	01 Nos.

11 . नोज़ल लीक-ऑफ़ पाइप	01 Nos.
11. NOZZLE LEAK OFF PIPE	01 Nos.
12. फ्यूल पाइप - फीड पंप - फ्यूल फिल्टर	01 Nos.
12 FUEL PIPE FEED PUMP -FUEL FILTER	01 Nos.
13. ईंधन पाइप: ईंधन फ़िल्टर से FIP तक	01 Nos.
13. FUEL PIPE: FUEL FILTER TO FIP	01 Nos.

10/11/26.

जगजीत सिंह
Jagjit Singh
सहायक निदेशक(अभि.),आईबी(ई)एस
Assistant Director(E),IB(E)S
दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़
Doordarshan Kendra Chandigarh